

Ventilatie berekening

Eisen		
Verblijfsgebied	0,9 dm ³ /m ²	7 dm ³ /s
Verblijfsruimte	0,7 dm ³ /m ²	7 dm ³ /s
Toiletruimte		7 dm ³ /s
Badruimte		14 dm ³ /s
Keuken		21 dm ³ /s

Meidoornstraat 1-3-5

Type Rooster	Capaciteit	
Duoline 10	1	10 dm ³ /s
Duoline 17	2	17 dm ³ /s
Duoline 23	3	23 dm ³ /s
Ducomax	4	dm ³ /s
Velux dakraam	5	10 dm ³ /s

Ruimte	Breedt	Oppervlak diepte	extra	Totaal	Benodigde toevoer	Breedte Rooster	type rooster	Toevoer type	Werkelijke toevoer	Afvoer	Voldoet
Begane grond											
Woonkamer	3,55	6,3		22,365	15,6555	0,8	3	23	18,4		+
Keuken	2,3	3,1		7,13	7	0,75	2	17	12,75	26,52	+
Slaapkamer 1	4,25	3,1		13,175	9,2225	1,6	2	17	27,2		+
Slaapkamer 2	1,81	3,05		5,5205	7	1,1	2	17	18,7		+
Badkamer	3,12	1		3,12	14					45,9	+
								totaal	77,05	72,42	+