

Ventilatie berekening

Eisen		
Verblijfsgebied	0,9 dm ³ /m ²	7 dm ³ /s
Verblijfsruimte	0,7 dm ³ /m ²	7 dm ³ /s
Toiletruimte		7 dm ³ /s
Badruimte		14 dm ³ /s
Keuken		21 dm ³ /s

Meidoornstraat 7-9-11

Type Rooster	Capaciteit	
Duoline 10	1	10 dm ³ /s
Duoline 17	2	17 dm ³ /s
Duoline 23	3	23 dm ³ /s
Ducomax	4	dm ³ /s
Velux dakraam	5	10 dm ³ /s

Ruimte	Breedt	Oppervlak diepte	extra	Totaal	Benodigde toevoer	Breedte Rooster	type rooster	Toevoer type	Werkelijke toevoer	Afvoer	Voldoet
Begane grond											
Woonkamer	3,56	6,15		21,894	15,3258	0,8	3	23	18,4		+
Keuken	2,3	3,1		7,13	7	0,75	2	17	12,75	30,2	+
Slaapkamer 1	4,25	3,35		14,2375	9,96625	1,6	2	17	27,2		+
Badkamer	3,91	1		3,91	14					27,2	+
								totaal	58,35	57,4	+