

Werk : 2508
Doss : 21-22

Boekel, 25 november 2022
RE

PROJECTINFORMATIE.

Voor het bouwen van een

woonhuis met bedrijfsruimte

Plaatselijk bekend

Rosoliemolen: 5-5a

5427 PZ Boekel

Kadastraal bekend

sectie: K, no.: 849

Gemeente Boekel

Opdrachtgever



bureau voor architectuur aujourd'hui boekel

architectuur
bouwadvisen
bouw fysica
milieutechniek
ruimtelijke ordening

van den broek & partners boekel
van den broek & partners

bn



wielewaallaan: 1, 5427 sk boekel
telefoon 0492-322049
e-mail info@vdbroek-partners.nl
website www.vdbroek-partners.nl

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS.

Korte omschrijving van het werk.

Het werk bestaat uit het bouwen van een woonhuis met bedrijfsruimte aan Rosolienmolen: 5-5a te Boekel, gemeente Boekel.

Opdrachtgever.



Ontwerp.

Bureau voor architectuur aujourd'hui Boekel
Wielewaallaan: 1
5427 SK Boekel

Directie.



Constructeur.

Volgens nadere opgave

Bij deze projectinformatie behorende tekeningen.

Van bureau voor architectuur aujourd'hui boekel:

- Situatie	blad T-1	dd: 25-11-2022
- Bestektekening visueel	blad B-1	dd: 25-11-2022
- Bestektekening visueel	blad B-2	dd: 25-11-2022
- Bestektekening technisch	blad B-3	dd: 25-11-2022
- Bestektekening riolering	blad B-3a	dd: 25-11-2022
- Bestektekening aansluitdetails	blad B-4	dd: 25-11-2022
- Bestektekening aansluitdetails	blad B-5	dd: 25-11-2022
- Bestektekening aansluitdetails	blad B-6	dd: 25-11-2022
- Bestektekening aansluitdetails	blad B-7	dd: 25-11-2022
- Bestektekening aansluitdetails	blad B-8	dd: 25-11-2022

Gebruiksfunctie: Woonfunctie, andere woonfunctie, particulier eigendom
Type: Nieuwbouw

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
2	2.1	2.1	1, 2	Aansturingsartikel	
		2.2		Conform NEN-EN 1990	Zie bescheiden constructeur
		2.3	1	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991	Zie bescheiden constructeur
			2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991	Zie bescheiden constructeur
		2.4	1a	Conform NEN-EN 1999 of NEN-EN 1993 (metaal)	Zie bescheiden constructeur
			1b	Conform NEN-EN 1992 of NEN-EN 1996 (steenachtig materiaal)	Zie bescheiden constructeur
			1c	Conform NEN-EN 1994 (staal-beton)	Zie bescheiden constructeur
			1d	Conform NEN-EN 1995 (hout)	Zie bescheiden constructeur
			1e	Conform NEN 2608 (glas)	Niet van toepassing
			1f	Conform NEN 6707	Zie bescheiden constructeur
			2	Ander materiaal conform NEN-EN 1990	Niet van toepassing
			3	Bij een niet in een woongebouw of logiesgebouw gelegen gebruiksfunctie kan bij het bepalen van het niet bezwijken als bedoeld in de artikelen 2.2 en 2.3 rekening worden gehouden met de stabiliteitsvoorziening van een op een aangrenzend perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort.	Zie bescheiden constructeur
		2.5	b.	In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 2.2 tot en met 2.5a kunnen met betrekking tot de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden gegeven.	Niet van toepassing
			c.	In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 2.2 tot en met 2.5a kunnen met betrekking tot drijvende bouwwerken bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden gegeven.	Niet van toepassing
	2.2	2.9	1, 2	Aansturingsartikel	
		2.10	1	Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	Geen vloer van een VG hoger ligt dan 7 meter = 60 min. Vloer van een VG tussen 7 meter en 13 meter = 90 min. Vloer van een VG hoger dan 13 meter = 120 min.	Geen vloer van een VG hoger ligt dan 7 meter = 60 min.
			3	Tijdsduur bekort met 30 minuten volgens NEN 6090	Niet van toepassing
		2.11	1	Conform NEN-EN 1990	Voldoet, conform NEN-EN 1990
			2a t/m g	Conform NEN-EN 1992/1993/1994/1995/1996/1999 of NEN 6069	Voldoet, conform NEN-EN 1992/1993/1994/1995/1996/1999 of NEN 6069
	2.3	2.16	1, 2	Aansturingsartikel	
		2.17	1	Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	Een trap heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding.	Voldoet, zie tekening B-1

2.3	2.17	3	Een hellingbaan heeft, indien een zijkant van de vloer meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding.	Niet van toepassing	
		4	Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan: a. een trap, of b. een hellingbaan.	Voldoet, zie tekening B-1	
	2.18	1	Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vloer.	Voldoet, zie tekening B-1	
		2	In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de vloer.	Voldoet, zie tekening B-1	
		3	In afwijking van het eerste lid, heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,6 m, indien de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel ten minste 1 m is.	Voldoet, zie tekening B-1	
		5	Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, tweede en derde lid, heeft een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken of vanaf de vloer van de hellingbaan.	Voldoet, zie tekening B-1	
	2.19	1	Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in tabel 2.16 aangegeven diameter.	Voldoet, zie tekening B-1	
		2	In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m.	Voldoet, zie tekening B-1	
		3	De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 is niet groter dan 0,05 m.	Voldoet, zie tekening B-1	
			De bovenregel van een in artikel 2.17 bedoelde afscheiding heeft geen onderbreking van meer dan 0,1 m.	Voldoet, zie tekening B-1	
	2.20	1	Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 of een constructieonderdeel dat, installatie die of onderdeel van een installatie dat aan of naast een dergelijke afscheiding is geplaatst, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan.	Voldoet, zie tekening B-1	
	2.4	2.26	1, 2	Aansturingsartikel	
		2.27	1	Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, of voor bezoekers bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.	Voldoet, zie tekening B-1

2.5	2.32	1, 2	Aansturingsartikel											
	2.33		Een trap als bedoeld in artikel 2.27, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.27. <i>tabel 2.27.</i> afmetingen van een trap: <table><tr><td>Minimum breedte van de trap</td><td>0,7 m</td></tr><tr><td>Minimum vrije hoogte boven de trap</td><td>1,9 m</td></tr><tr><td>Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede</td><td>0,13 m</td></tr><tr><td>Maximum hoogte van een optrede</td><td>0,22 m</td></tr><tr><td>Minimum afstand van de klimlijn tot de zijanten van de trap</td><td>0,2 m</td></tr></table>	Minimum breedte van de trap	0,7 m	Minimum vrije hoogte boven de trap	1,9 m	Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede	0,13 m	Maximum hoogte van een optrede	0,22 m	Minimum afstand van de klimlijn tot de zijanten van de trap	0,2 m	afmetingen trap (trap naar eerste verdieping): breedte trap: 1030 mm. vrije hoogte boven trap: > 1900 mm. hoogte trap: 2900 mm. aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede: 220 mm. hoogte van een optrede: 181,25 mm. breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede: 50 mm. breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak: 270 mm. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap: 300 mm. afmetingen trap (trap naar tweede verdieping): breedte trap: 1030 mm. vrije hoogte boven trap: > 1900 mm. hoogte trap: 2840 mm. aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede: 220 mm. hoogte van een optrede: 177,50 mm. breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede: 50 mm. breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak: 270 mm. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap: 300 mm.
	Minimum breedte van de trap	0,7 m												
	Minimum vrije hoogte boven de trap	1,9 m												
	Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede	0,13 m												
Maximum hoogte van een optrede	0,22 m													
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijanten van de trap	0,2 m													
		Een trap als bedoeld in artikel 2.27, sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m.	Voldoet, zie tekening B-1											
	2.35		Een trap als bedoeld in artikel 2.27 waarvan de helling ter plaatse van de klimlijn groter is dan 2:3 heeft, voor zover een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5 m, aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,6 m en ten hoogste 1 m.	Voldoet, zie tekening B-1										
	2.36		Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.	Niet van toepassing										
2.6	2.42	1, 2	Aansturingsartikel											
	2.43		Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste: a. 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; b. 1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en c. 1 : 20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m.	Niet van toepassing										

2.6	2.44		Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.31 sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,7 m.	Niet van toepassing
	2.45		Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.27, heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand, met een vanaf de vloer van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 m.	Niet van toepassing
2.7	2.50	1, 2	Aansturingsartikel	
	2.51	1	Een beweegbaar constructieonderdeel boven een weg voor motorvoertuigen of boven een strook van 0,6 m. grenzend aan die weg, ligt meer dan 4,2 boven die weg of strook.	Niet van toepassing
		2	Een beweegbaar constructieonderdeel boven een weg niet voor motorvoertuigen, ligt meer dan 2,2 boven die weg.	Niet van toepassing
		3	T.p.v. een beschermde vluchtroute waarover een beweegbaar constructieonderdeel draait, heeft met het constructieonderdeel in geopende stand een vrije doorgang van ten minste 0,6 m. breed en 2,2 m. hoog.	Niet van toepassing
		4	Het eerste t/m derde lid gelden niet voor van een ruimte van < 0,5 m².	Niet van toepassing
2.8	2.56	1, 2	Aansturingsartikel	
	2.57		Materiaal t.p.v. of nabij een stookplaats conform NEN-EN 13501-1	Niet van toepassing
	2.58	1	Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of kanaal conform NEN-EN 13501-1.	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
		2	Uitzonderingen	Niet van toepassing
	2.59	1	Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, conform NEN 6062.	Niet van toepassing
		2	De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk is ten minste 15 m.	Niet van toepassing
	2.60		Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toilet-ruimte, een badruimte, of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen	Niet van toepassing
	2.66	1, 2	Aansturingsartikel	
2.9	2.67	1	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
	2.68	1	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
		2	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
		3	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
		4	Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.	voldoet
		5	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
	2.69	1	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
		2	Conform NEN-EN 13501-1	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
	2.69a	1	In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:	
		a	in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en	Voldoet conform NEN-EN 13501-6, zie tekening B-1
		b	de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.	Voldoet conform NEN-EN 13501-6, zie tekening B-1
		2	In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:	
2.9	2.69a	a	in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1

		b	rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
		3	In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.	Voldoet conform NEN-EN 13501-6, zie tekening B-1
		4	In afwijking van artikel 2.68 geldt voor pijpsolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.	Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1
	2.70	1	Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69a een eis geldt, is die eis niet van toepassing.	Niet van toepassing
		2	Onverminderd het eerste lid is op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid, voor wat betreft rookklasse S2, niet van toepassing.	voldoet, zie de bestektekeningen
	2.71	1	De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.	Voldoet conform NEN 6063, zie tekening B-1, B-4 t/m B-8
	2.72		Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel.	Niet van toepassing
	2.10	2.81	1, 2	Aansturingsartikel
		2.82	1	Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.
			3	Eerste lid niet van toepassing op: a. een toiletruimte; b. een badruimte; c. een liftschaft (conform NEN-EN 13501-1); d. een technische ruimte van ten hoogste 50 m².
			4	In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vluchtroute niet door een brandcompartiment.
		2.83	1	Brandcompartiment is niet groter dan in tabel 2.81 is aangegeven.
			3	Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel.
			5	In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan.
			6	In afwijking van het 5e lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan, indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.

	2.10	2.83	7	Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m ² of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment.	Niet van toepassing
		2.84	1	WBDBO van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar en niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een brandweerlift is = 60 min (conform NEN 6068).	Niet van toepassing
			2	In afwijking van het 1e lid kan tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert worden volstaan met 30 minuten.	Niet van toepassing
			3	In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien: a. de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m ² , en b. in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m. boven het meetniveau.	Niet van toepassing
			7	Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte waardoor veiligheidsvluchtroute voert.	Niet van toepassing
			8	Rekenen met spiegelsymmetrisch bij WBDBO tussen 2 percelen.	Voldoet, zie tekening B-1
			10	De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 30 minuten of de afstand tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment is ten minste 5 meter.	Voldoet, zie tekening B-1
		2.11	2.91	1, 2	Aansturingsartikel
	2.11	2.92	1	Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment	Voldoet, zie tekening B-1
			3	Uitzonderingen	Niet van toepassing
			4	Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.	Voldoet, zie tekening B-1
		2.93	1	Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de in tabel 2.91 aangegeven waarde.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	In afwijking van het eerste lid is een gezamenlijke verblijfsruimte een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 500 m ² .	
		2.94	1	WBDBO conform NEN 6068 .	Voldoet conform NEN 6068, zie tekening B-1
			2	WBDBO conform NEN 6068 .	Voldoet conform NEN 6068, zie tekening B-1
			3	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven	Niet van toepassing
		2.94a	1	De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander subbrandcompartiment is R _a , bepaald volgens NEN 6075.	Voldoet conform NEN 6075, zie tekening B-1
			2	De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, is R _a , bepaald volgens NEN 6075.	Voldoet conform NEN 6075, zie tekening B-1
			3	De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Voldoet conform NEN 6075, zie tekening B-1

	2.11	2.94a	4	De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en naar een liftschaft als bedoeld in artikel 2.84, eerste lid, is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Voldoet conform NEN 6075, zie tekening B-1
		2.94b	1	De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een ander beschermd subbrandcompartiment is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
			2	De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een subbrandcompartiment is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
			3	De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een subbrandcompartiment is Ra, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
			4	De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
	2.12	2.101	1, 2	Aansturingsartikel	
		2.102	1	Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie of van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte, leidt naar een ander brandcompartiment.	Niet van toepassing
			4	De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde.	Voldoet, zie tekening B-1
		2.104	1	Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	De vluchtroute voert niet langs een beweegbaar constructieonderdeel van een andere woonfunctie dan de woonfunctie waarin de vluchtroute begint.	Voldoet, zie tekening B-1
			3	De vluchtroute voert niet door een trappenhuis.	Niet van toepassing
			4	Uitzonderingen	Niet van toepassing
			7	Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute.	Niet van toepassing
		2.106	1	Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 2.103, 2.104, eerste tot en met zevende lid, en 2.105 niet van toepassing vanaf het punt dat de 2 vluchtroutes door verschillende ruimten voeren.	Niet van toepassing
			2	Buiten het brandcompartiment waarin de in het eerste lid bedoelde tweede vluchtroute begint, voeren de twee vluchtroute begint, voeren de twee vluchtroutes niet door eenzelfde brandcompartiment	Niet van toepassing
			3	Uitzonderingen	Niet van toepassing
			4	In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes door dezelfde ruimte voeren voor zover de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is	Niet van toepassing
	2.12	2.106			

2.12	2.107	5	De in het vierde lid bedoelde veiligheidsvluchtroute voert uitsluitend door een trappenhuis.	Niet van toepassing
		1	WBDBO conform NEN 6068 = 30 minuten.	Voldoet, zie tekening B-1
		2	Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waardoor een beschermde of een extra beschermde vluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit dat trappenhuis direct bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuurlast blijft een besloten ruimte als de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte en het trappenhuis ten minste 30 minuten is, bepaald volgens NEN 6068. Bij de in rekening te brengen vuurlast van de dakconstructie op de bovenste bouwlaag van het trappenhuis waardoor geen veiligheidsvluchtroute voert, wordt een reductie van 50% toegepast. Dit geldt niet voor een trappenhuis als bedoeld in artikel 2.104, vierde lid.	Voldoet.
		3	Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een besloten ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit die ruimte direct bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte en de ruimte waardoor de veiligheidsvluchtroute voert ten minste 30 minuten is, bepaald volgens NEN 6068.	
		4	Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20 m wordt overbrugd, wordt in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute met een loopafstand van ten minste 2 m.	Niet van toepassing
		5	Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het zesde lid bedoelde afzonderlijke vluchtroute.	Voldoet, zie tekening B-1
	2.107	6	Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de in tabel 2.101 aangegeven waarde. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute over een trap voert.	Voldoet, zie tekening B-1
		8	Indien op een trap in totaal meer dan 600 m ² vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap ten minste 1,2 m.	Niet van toepassing
		10	Een niet besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een zodanige capaciteit voor de afvoer van warmte en rook, en de toevoer van verse lucht dat die ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten en voor het uitvoeren van reddings- en bluswerkzaamheden.	Voldoet, zie tekening B-1
	2.107a	1	De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
		2	De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
		3	De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde of extra	Niet van toepassing

			beschermde vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075.	
		4	De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor een extra beschermde beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
		5	De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in artikel 2.106, eerste lid, is R200, bepaald volgens NEN 6075.	Niet van toepassing
2.13	2.119	1, 2	Aansturingsartikel	
	2.120	1	Vanaf een liftoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de liftoegang op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute.	Niet van toepassing
		2	Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde extra beschermde vluchtroute voor zover die voert door een ruimte die direct grenst aan de liftoegang.	Niet van toepassing
	2.121	1	De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een toegang van een trappenhuis is niet groter dan 75 m.	Niet van toepassing
		2	De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een liftoegang van een brandweerlift is niet groter dan 120 m.	Niet van toepassing
2.14	2.127	1, 2	Aansturingsartikel	
	2.128	1	Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als bedoeld met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.	Niet van toepassing
		2	Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als bedoeld met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.	Niet van toepassing
2.15	2.129	1, 2	Aansturingsartikel	
	2.130		Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben een weerstandsklasse 2, conform NEN 5096.	Voldoet conform NEN 5096, zie tekening B-1
2.16	2.132	1, 2	Aansturingsartikel	
	2.133		Bij ministeriële regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft zodanige voorschriften worden gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.	Niet van toepassing
2.17	2.134	1, 2	Aansturingsartikel	Niet van toepassing

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
3	3.1	3.1	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		3.2		Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.	Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1
		3.3	1	In geval van Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, deze conform NEN 5077.	Niet van toepassing
			3	Aanvullende eis Wet geluidhinder of de Tracéwet.	Niet van toepassing
			4	Aanvullende eis Wet geluidhinder of de Tracéwet.	Niet van toepassing
			5	Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.	Niet van toepassing
		3.4	1	In geval van de Wet luchtvaart vastgestelde Ke-geluidzone bij een militaire luchthaven, deze conform NEN 5077.	Niet van toepassing
			2	Aanvullende eis Wet luchtvaart.	Niet van toepassing
			3	Aanvullende eis Wet luchtvaart (m.b.t. luchthaven Schiphol).	Niet van toepassing
			4	Aanvullende eis Wet luchtvaart.	Niet van toepassing
	3.2	3.7	1, 2	Aansturingsartikel	
		3.8	1	Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industrie functie of een overige gebruiksfunctie.	Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1
			2	Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een geluids niveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.	voldoet.
		3.9	1	Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluids niveau van ten hoogste 30 dB.	Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1
			2	Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluids niveau van ten hoogste de in tabel 3.7 aangegeven waarde.	Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1
			3	Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen	voldoet.
	3.2	3.9		verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen	

			woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.	
3.3	3.12	1, 2	Aansturingsartikel	Van toepassing op woongebouwen
	3.13		Geluidsabsorptie conform NEN-EN 12354-6.	Van toepassing op woongebouwen
3.4	3.15	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
	3.16	1	Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil: niet kleiner dan 52 dB.	Voldoet, zie tekening B-1
		2	Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil: niet kleiner dan 47 dB.	Voldoet, zie tekening B-1
		3	Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven waarde.	Voldoet, zie tekening B-1
		4	Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven waarde.	Voldoet, zie tekening B-1
	3.17	1	Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil: niet kleiner dan 52 dB.	Voldoet, zie tekening B-1
		2	Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil: niet kleiner dan 47 dB.	Voldoet, zie tekening B-1
		3	Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven waarde.	Voldoet, zie tekening B-1
		4	Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven waarde.	Voldoet, zie tekening B-1
		6	Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke ruimte naar een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.	Niet van toepassing
		7	Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een gemeenschappelijk verkeersruimte of op de geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte.	
		8	Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een aangrenzende woonfunctie.	
	3.17a	1	Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil: niet kleiner dan 32 dB.	Voldoet, zie tekening B-1
		2	Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan 79 dB.	Voldoet, zie tekening B-1
		3	Uitzonderingen.	Niet van toepassing
3.5	3.20	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
	3.21	1	Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toilet-ruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.	Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1
		2	Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.	Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1
3.5	3.21	3	Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toilet-ruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere bad-ruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.	Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1

3.5	3.21	4	Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke lucht volumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke lucht volumestroom van ten hoogste $20 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$.	Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1
	3.22	1	Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.20 aangegeven waarde.	Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1
		2	Het eerste lid geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen.	Voldoet, zie tekening B-1
	3.23	1	Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan $0.01 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$.	Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1
		2	Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.	Voldoet, zie tekening B-1
	3.6	3.28	1, 2	Aansturingsartikel
	3.29	1	Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $0,9 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte met een minimum van $7 \text{ dm}^3/\text{s}$.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		2	Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $0,7 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte met een minimum van $7 \text{ dm}^3/\text{s}$.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		4	Een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $21 \text{ dm}^3/\text{s}$.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		5	Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste, derde en vierde lid gelden voor de op die die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.	Niet van toepassing
		6	Een voorziening voor luchtverversing van een toiletruimte heeft een capaciteit van ten minste $7 \text{ dm}^3/\text{s}$, bepaald volgens NEN 1087.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		7	Een voorziening voor luchtverversing van een badruimte heeft een capaciteit van ten minste $14 \text{ dm}^3/\text{s}$, bepaald volgens NEN 1087.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
	3.30		De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan $0,2 \text{ m/s}$.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen

3.6	3.31	1	Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		2	Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.	Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		3	Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het eerste en tweede lid mag zelfregelend zijn in het regelgebied.	
	3.32	1	Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,5 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte.	Niet van toepassing
		2	Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm ³ /s.	Niet van toepassing
		3	Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,2 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die liftschacht.	Niet van toepassing
		4	Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m ² heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 10 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte.	Niet van toepassing
	3.33	1	Verdunningsfactor volgens tabel 3.33.	voldoet.
		2	De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing.	voldoet.
		3	Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie.	Voldoet, zie tekening B-1
	3.34	1	De toevoer van de hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectinformatie
		2	Ten hoogste 50% van de hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectinformatie

3	3.6	3.34	3	De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.	Niet van toepassing
			4	De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een lift vindt rechtstreeks van buiten plaats, of via de liftmachineruimte van buiten. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats, of via de liftmachineruimte naar buiten.	Niet van toepassing
			5	De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks van buiten plaats en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks naar buiten.	Niet van toepassing
			7	Ten minste 21 dm ³ /s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectinformatie
			8	De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectinformatie
	3.7	3.41	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		3.42	1	Een verblijfsgebied heeft een spui voorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spui ventilatie van ten minste 6 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.	Voldoet conform 1087, zie projectinformatie
			2	Een verblijfsruimte heeft een spui voorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spui ventilatie van ten minste 3 dm ³ /s per m ² vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.	Voldoet conform 1087, zie projectinformatie
		3.43		Een opening van een spui voorziening ligt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectinformatie
	3.8	3.48	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		3.49		Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.	Niet van toepassing
		3.50	1	Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel met een nominale belasting van meer dan 130 kW hebben een zodanige capaciteit, dat de verbranding doeltreffend kan plaatsvinden.	Niet van toepassing
			2	Capaciteit volgens tabel 3.50.1, conform NEN 1087.	Niet van toepassing
			3	Capaciteit volgens formule 3.50, conform NEN 2757.	Niet van toepassing
			4	Uitzondering, conform NEN 2757.	Niet van toepassing
			5	Een combinatie luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersysteem heeft een volgens NEN 2757 bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal voor rookgas en het toevoer kanaal voor verbrandingslucht.	Niet van toepassing

3	3.8	3.50	6	Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas met een voorziening voor de afvoer van binnenlucht heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de afzonderlijke voorzieningen.	Niet van toepassing
		3.51	1	Verdunningsfactor ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde.	Niet van toepassing
			2	Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas, liggen op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding.	Niet van toepassing
			3	Een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas ligt, gemeten langsij aan een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niet zijnde het dak, op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrens.	
			4	Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas, gelegen boven een constructieonderdeel of het aansluitende terrein, liggen, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door op-hoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructieonderdeel of dat terrein.	Niet van toepassing
		3.52		De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.	Niet van toepassing
		3.53		Het inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas heeft, een volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter is dan in tabel 3.53 is aangegeven.	Niet van toepassing
		3.54	1	De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een verbrandingstoestel.	Niet van toepassing
			2	Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook.	Niet van toepassing
		3.9	3.62	1, 2	Aansturingsartikel
	3.63		1	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen kunnen ontstaan.	Voldoet conform NEN 2757, zie tekening B-1 t/m B-8
			2	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven voor een uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt met de grond of met de kruipruimte voor zover die scheidingsconstructie van invloed is op het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende straling.	Voldoet conform NEN 2757, zie tekening B-1 t/m B-8
	3.10	3.68	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
	3.10	3.69	1	Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:	Voldoet conform NEN 2757, zie tekening B-1
		3.69			

			a. een afvoervoorziening voor luchtverversing; b. een afvoervoorziening voor rook, en c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afval.	
		2	In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens de Flora- en faunawet beschermde diersoorten.	Niet van toepassing
		3	Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is.	Niet van toepassing
	3.70	1	Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.	voldoet, zie de bestektekeningen
		2	Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is.	voldoet, zie de bestektekeningen
		3	Uitzondering.	Niet van toepassing
3.11	3.74	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
	3.75	1	Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.	Voldoet conform NEN 2057, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		2	Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.	Voldoet conform NEN 2057, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		3	Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste lid: a. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing; b. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en c. is de in rekening te brengen belemmeringshoek α , bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25°.	Voldoet conform NEN 2057, zie tekening B-1 en projectberekeningen

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
4	4.1	4.5	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		4.6		Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectberekeningen
		4.7	1	Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 m.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectberekeningen
			2	In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m² en een breedte van ten minste 2,4 m.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectberekeningen
	4.2	4.13	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		4.14		Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.	Voldoet, zie tekening B-1
		4.16		Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.	Voldoet, zie tekening B-1
	4.7	4.41	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		4.42		Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen.	Voldoet, zie tekening B-1
		4.43	1	Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.	Voldoet, zie tekening B-1

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
5	5.1	5.1	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		5.2	1	Een gebruiksfunctie heeft een volgens NTA 8800 bepaalde energie-behoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie van ten hoogste de in tabel 5.1 aangegeven waarde.	Voldoet conform NTA 8800, zie projectinformatie
			3	In afwijking van het eerste lid hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet mogelijk is daaraan te voldoen.	Niet van toepassing
			4	Bij toepassing van dit artikel gelden voor een nevenfunctie van de woonfunctie de eisen aan de woonfunctie.	voldoet.
			5	Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 180 kJ/m ² K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in tabel 5.1 aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m ² .jr.	Niet van toepassing
			6	Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over het in dit artikel bepaalde.	Niet van toepassing
		5.3	1	Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.	Voldoet conform NTA 8800, zie projectinformatie
			2	In afwijking van het eerste lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,7 m ² ·K/W.	Niet van toepassing
			3	Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.	voldoet, conform NTA 8800, zie projectinformatie
			4	In afwijking van het derde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,5 m ² ·K/W.	Niet van toepassing
			5	Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.	voldoet, conform NTA 8800, zie projectinformatie
			6	Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.	voldoet, conform NTA 8800, zie projectinformatie

5	5.1	5.3	7	In afwijking van het eerste, tweede en zesde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van het drijflichaam van een drijvend bouwwerk een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste $3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ en bij een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een warmteweerstand van ten minste $2,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.	Niet van toepassing
			8	Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.	Niet van toepassing
			9	Ramen, deuren en kozijnen in een in het eerste tot en met achtste lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangscoefficiënt van ten hoogste $2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. De gemiddelde warmtedoorgangscoefficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de in het eerste tot en met achtste lid bedoelde scheidingsconstructies van een bouwwerk is, bepaald volgens een bij ministeriële regeling gegeven bepalingmethode, ten hoogste $1,65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.	voldoet, conform NTA 8800, zie projectinformatie
			10	Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een in het eerste tot en met derde lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangscoefficiënt van ten hoogste $1,65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.	Voldoet, zie tekening B-1
			12	Het eerste tot en met achtste lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie.	Voldoet, zie tekening B-1
		5.4	1	De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumeestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$.	Voldoet, zie tekening B-1 en projectinformatie
			2	In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste lid een eis aan de luchtvolumeestroom geldt, een volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumeestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties die niet groter is dan $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$.	Niet van toepassing
	5.2	5.8	1, 2, 3	Aansturingsartikel	
		5.9	1	De gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8 bepaald volgens de bepalingmethoden milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.	Voldoet, zie projectinformatie
			3	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste en tweede lid bepaalde.	Niet van toepassing

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
6	6.1	6.1	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.2	4	Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.	Niet van toepassing
		6.3	4	Een liftkooi van een te bouwen bouwwerk heeft noodverlichting.	Niet van toepassing
			7	Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met zesde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.	Niet van toepassing
		6.4		Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.3 is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 6.8.	Niet van toepassing
	6.2	6.7	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.8	1	Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan: a. NEN 1010 bij lage spanning, en b. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.	De voorziening voor elektriciteit voldoet conform NEN 1010
		6.9	1	Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan: a. NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en b. NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.	Niet van toepassing
			3	Een te bouwen bouwwerk met een in artikel 6.10 bedoelde aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.	Niet van toepassing
		6.10	1	Een in artikel 6.8, eerste en tweede lid, bedoelde voorziening voor elektriciteit is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 100 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m. <u>Niet meer verplicht, hierbij is de particulier echter wel afhandelbaar van de medewerking van de netbeheerder.</u>	Voldoet, zie tekening B-2
			2	Een in artikel 6.9, eerste en tweede lid, bedoelde voorziening voor gas is aangesloten op het distributienet voor gas indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. <u>Niet meer verplicht, hierbij is de particulier echter wel afhandelbaar van de medewerking van de netbeheerder.</u>	Niet van toepassing
			3	Een te bouwen bouwwerk met een of meer verblijfsgebieden is aangesloten op het distributienet voor warmte indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. <u>Niet meer verplicht, hierbij is de particulier echter wel afhandelbaar van de medewerking van de netbeheerder.</u>	Niet van toepassing

6	6.3	6.11	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.12	1	Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.	De voorziening voor drinkwater voldoet conform NEN 1006
			2	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven.	Niet van toepassing
		6.13	1	Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.	De voorziening voor warmwater voldoet conform NEN 1006
			2	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven.	Niet van toepassing
	6.14			Een in artikel 6.12 bedoelde watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater, indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.	Voldoet, zie tekening B-2
	6.4	6.15	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.16	1	Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.	Voldoet, zie tekening B-3 en B-3a
			2	Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft: a. bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215; b. bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215.	Voldoet conform NEN 3215, zie tekening B-3 en B-3a
		6.17	1	Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit.	Voldoet conform NEN 3215, zie tekening B-1, B-3 en B-3a
			2	Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.	Niet van toepassing
		6.18	1	Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.	Voldoet, zie tekening B-3
			2	De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.	Voldoet, zie tekening B-3
			3	Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid: a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting; b. heeft een vloeiend beloop; c. is waterdicht; d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en e. bevat geen beer- of rottingput.	Voldoet, zie tekening B-3
			4	Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een gebouwaansluiting voldoet aan: a. NEN 7002; b. NEN 7003; c. NEN 7013; d. NEN-EN 1401-1; e. NEN-EN 295-1; f. NEN-EN 295-2, en g. NEN-EN 295-3	Voldoet conform a. NEN 7002; b. NEN 7003; c. NEN 7013; d. NEN-EN 1401-1; e. NEN-EN 295-1; f. NEN-EN 295-2, en g. NEN-EN 295-3
			5	Door bevoegd gezag bepalingen.	Niet van toepassing
	6.5	6.19	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.21	1	Rookmelders conform NEN 2555.	Voldoet conform NEN 2555, zie tekening B-1

6	6.6	6.22	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.25	1	Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.	Niet van toepassing
			8	Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscntrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.	Niet van toepassing
			9	Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.	Niet van toepassing
		6.26	1	Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.	Niet van toepassing
			2	Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang.	Niet van toepassing
	6.7	6.27	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.29	1	Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een droge blusleiding.	Niet van toepassing
			2	Bij ministeriële regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen dan in het eerste lid bepaald worden voorgeschreven en kunnen voorschriften ter zake van droge blusleidingen worden gegeven.	Niet van toepassing
			4	De loopafstand tussen een brandslang aansluiting van een droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 60 m voor nieuwbouw en 110 m voor bestaande bouw.	Niet van toepassing
			5	Een droge blusleiding van een te bouwen bouwwerk voldoet aan NEN 1594.	Niet van toepassing
			6	De inrichting van een droge blusleiding van een bestaand bouwwerk voldoet aan NEN 1594	Niet van toepassing
			7	Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594.	Niet van toepassing
		6.30	1	Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het indien de aard, ligging of het gebruik	Niet van toepassing
			3	De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang, is ten hoogste 40 m.	Niet van toepassing
			4	Een bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.	Niet van toepassing
		6.32	1	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecrtificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen.	Niet van toepassing
			2	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecrtificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.	Niet van toepassing

6	6.8	6.35	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.36	1	Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.	Niet van toepassing
			2	Indien een bouwwerk een brandweeringang moet hebben meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen.	Niet van toepassing
			3	In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding, wordt een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of brandweer is bepaald.	Niet van toepassing
		6.37	1	Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.	Niet van toepassing
			2	Uitzonderingen.	Niet van toepassing
			3	Eisen aan een verbindingsweg.	Niet van toepassing
			4	Een verbindingsweg is over de in het derde lid voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.	Niet van toepassing
			5	Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.	Niet van toepassing
		6.38	1	Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.	Niet van toepassing
			2	Uitzonderingen.	Niet van toepassing
			3	De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang, is ten hoogste 40 m.	Niet van toepassing
			4	Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.	Niet van toepassing
			5	Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.	Niet van toepassing
		6.39		Een te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau heeft een brandweerlift.	Niet van toepassing
	6.9	6.41	1, 2	Aansturingsartikel	Niet van toepassing, aanvullende regels tunnelveiligheid.
	6.10	6.48	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.49	1	Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector van een gebouw loopt over een weg of pad met: a. een breedte van ten minste 1,1 m, en b. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m, een hellingbaan als bedoeld in afdeling 2.6.	Niet van toepassing
			2	Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2 m.	Niet van toepassing
	6.11	6.50	1, 2	Aansturingsartikel	Niet van toepassing, eisen t.a.v. een woongebouw.

6	6.12	6.52	1, 2	Aansturingsartikel	
		6.53	1	Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.	Niet van toepassing
			2	Bij ministerisde regeling kunnen voorschriften worden gegeven.	Niet van toepassing

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
7	7.1	7.1	1, 2	Aansturingsartikel	
		7.2	1	Het is verboden te roken of open vuur te hebben: a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof; b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken, en c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.	Niet van toepassing
		7.3		Een zelfsluitend constructieonderdeel, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.	Niet van toepassing
		7.4	1	Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren.	Voldoet, zie tekening B-1
			2	Uitzondering op is het eerste lid, onderdeel e.	Niet van toepassing
			3	Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064.	Voldoet, zie tekening B-1
			4	In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.	Niet van toepassing
			5	Het eerste tot en met vierde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.	Niet van toepassing
			6	Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de bijdrage aan brandgevaar van aankleding.	Niet van toepassing
		7.5	1	In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.	Niet van toepassing
			2	Aanvullende bepalingen.	Niet van toepassing
			3	Het eerste en tweede lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.	Niet van toepassing
		7.6	1	In, op of nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 7.6 aanwezig.	Niet van toepassing
			2	Uitzonderingen waardoor eerste lid niet van toepassing is.	Niet van toepassing
			3	Uitzonderingen waardoor eerste lid niet van toepassing is.	Niet van toepassing
			4	Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend.	Niet van toepassing
			5	In afwijking van het derde lid, onderdeel e, is de aanwezigheid van meer dan 1.000 liter van een in dat onderdeel bedoelde oliesoort toegestaan indien de wijze van opslag en gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende worden voorkomen.	Niet van toepassing
			1	Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat op grond van hoofdstuk 2 een brandcompartiment of een gedeelte van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen.	Niet van toepassing

7	7.1	7.7	2	Eisen aan opslag van hout.	Niet van toepassing
			3	Wijze van meten van de stralingsbelasting.	Niet van toepassing
		7.8		In een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld.	Niet van toepassing
		7.9	1	Eisen aan gebruik verbrandingstoestel.	Niet van toepassing
			2	Van een brandveilige opstelling als bedoeld in het eerste lid, onder c, is in ieder geval sprake indien de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.	Niet van toepassing
		7.10		Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand.	Niet van toepassing
	7.2	7.11	1, 2	Aansturingsartikel	
		7.12	1	Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.	Niet van toepassing
			3	Het eerste lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke vluchtroute.	Niet van toepassing
		7.15	1	Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 m.	Niet van toepassing
			2	Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 m.	Niet van toepassing
			3	Aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.	Niet van toepassing
			4	Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.	Niet van toepassing
		7.16		Restrisico veilig vluchten bij brand.	Niet van toepassing
		7.17	1, 2	Aansturingsartikel	
	7.3	7.18	1	Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan één persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte.	Voldoet, zie tekening B-1 en de projectinformatie
			3	Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.	Niet van toepassing
		7.19	1	De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk is niet groter dan 100.000 ve/m³, bepaald volgens NEN 2991.	Niet van toepassing
			2	De concentratie van formaldehyde in een voor personen toegankelijke ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 120 µg/m³, bepaald volgens NEN-EN-ISO 16.000-2.	Niet van toepassing
		7.20		Bouwvalligheid	Niet van toepassing
		7.21		Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen	Hieraan moet voldaan worden
		7.22		Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen	Hieraan moet voldaan worden

Hoofdstuk	Afdeling	Artikel	Lid	Toelichting	Opmerking
8	8.1	8.1	1, 2	Aansturingsartikel	
		8.2		Veiligheid in de omgeving	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1
		8.3		Veiligheidsplan	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1
		8.4		Geluidhinder	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1
		8.5		Trillingshinder	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1
		8.6		Stofhinder	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1
		8.7		Grondwaterstand	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1
	8.2	8.8	1, 2	Aansturingsartikel	
		8.9		Scheiden bouw- en sloopaflval	Hieraan moet voldaan worden, zie tekening B-1